



Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Directie Transitie Diepe Ondergrond T.a.v. de
5.1.2.e
Postbus 20401
2500 EK DEN HAAG

Uw kenmerk: M-V-4002 /M-IV-8027
Zaaknummer: 2026-024636
Start zaak: 3 september 2026
Behandeld door: 5.1.2.e
E-mail adres:
Tel. Nummer:
Datum: 29 september 2026
Bijlagen: Geen
Verzenddatum: 30 september 2026

Betreft: Advies 20 kV inkoopstation Nobian Zuidwending

Geachte 5.1.2.e ,

Op 3 september 2026 heeft u ons per email verzocht om advies te geven op een door Nobian Salt B.V. ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning. De aanvraag met DSO nummer 20260901 00930 000 gaat over het plaatsen van een 20 kV inkoopstation, een milieubelastende activiteit, op het mijnbouwwerk Zuidwending. Voor hetzelfde 20 kV station heeft de gemeente Veendam de aanvraag "Afwijken van de regels in het omgevingsplan" en "Bouwactiviteit (technisch)" gekregen, DSO nummer 20260901 00666 000.

Vanuit milieuoogpunt zijn er eigenlijk géén blokkerende issues. Het 20kV station is niet bodembedreigend en bevat volgens de aanvraag geen geluidsbronnen. Verder is de stikstofdepositie nihil.

In zowel aanvraag 20260901 00930 000 als aanvraag 20260901 00666 000 is geen bodemonderzoek bijgevoegd. In de aanvraag voor de bouw is het wel als titel van een document genoemd maar dit blijkt een archeologisch onderzoek te zijn. Voor graafwerkzaamheden kan vanuit het Besluit activiteiten leefomgeving wel een voorafgaand bodemonderzoek noodzakelijk zijn die bij de melding/kennisgeving van de graafwerkzaamheden, moet worden meegestuurd. De graafwerkzaamheden kunnen voor beide aanvragen als ondersteunend gelezen worden.

Er zijn geen wijzigingen voor de geluidsparagraaf aangevraagd immers in de aanvraag wordt vermeld dat het 20 kV station geen geluid emitterende bronnen bevat. Nieuwe geluidbronnen kunnen wel van toepassing zijn bij maken van de nieuwe cavernes. Wij adviseren daarom te wachten met het intrekken van de geluidsvoorschriften.

De activiteit vindt plaats op een geluidsgezoneerd bedrijventerrein dat nog moet worden aangepast naar geluidsproductieplafonds. Dit proces hebben wij uitgezet bij zonebeheerder, de collega's van de Omgevingsdienst Groningen.

Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders van Veendam,

5.1.2.e

Team Omgevingsbeleid & -ontwikkeling